

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt*(Áp dụng cho đơn vị sử dụng nước)***A. Thông tin chung**

- Tên đơn vị sử dụng nước: Công ty CP Bia – Nước Giải khát Sài Gòn – Tây Đô
- Địa chỉ: lô 22 KCN Trà Nóc 1, Phường Thới An Đông, Thành phố Cần Thơ.
- Công suất bể chứa: 30 m³ / Tổng số dân được cung cấp nước: 110
- Tên đơn vị cấp nước: Nhà máy nước Trà Nóc
- Thời gian kiểm tra: ngày 26 tháng 11 năm 2025
- Số mẫu lấy và vị trí lấy mẫu: 01- tại vị trí bể chứa trung tâm, 02- tại vòi nước sạch sử dụng.

B. Kết quả kiểm tra chất lượng nước

TT	Các thông số	1	2	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
	Thông số nhóm A					
	a. Thông số vi sinh vật					
1	Coliform tổng số	0	0	CFU/100mL hoặc MNP/100mL	< 1	Đạt
2	E.Coli hoặc Cloform chịu nhiệt	0	0	CFU/100mL hoặc MNP/100mL	< 1	Đạt
	b. Thông số tổng quan và hóa học					
3	Màu sắc	KPH	KPH	TCU	15	Đạt
4	Mùi	KPH mùi lạ	KPH mùi lạ	-	Không có mùi lạ	Đạt
5	pH	7,24	7,28	-	Trong khoảng 6,5-8,5	Đạt
6	Độ đục	KPH	KPH	NTU	2	Đạt
7	Asen (Arsenic) (As)	KPH	KPH	mg/L	0,01	Đạt
8	Clo tự do	KPH	KPH	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	Đạt
9	Permanganat	KPH	KPH	mg/L	2	Đạt
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N)	KPH	KPH	mg/L	1	Đạt
	Thông số nhóm B					
1	Trực khuẩn xanh (Pseudomonas aeruginosa)	0	0	CFU/100mL	< 1	Đạt

TT	Các thông số	1	2	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
2	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)	0	0	CFU/100mL	< 1	Đạt

D. CÁC BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC (nếu có)

.....

D. DỀ NGHỊ (nếu có):

.....

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2025

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Thị Thu Thảo